

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°260-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 300-25
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYACOLORO **OT N°** : 309-25
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.4 / GRADERIA 9+940 MD					Fecha Recepción : 2025-03-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-02-27				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 23 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
766-CO-25	TCV-24-CHP4-1519-4561	102,62	203,39	8270,93	185,17	22,4	228,3	5	2290
767-CO-25	TCV-24-CHP4-1519-4561	102,56	202,16	8262,07	170,57	20,6	210,5	5	2290
768-CO-25	TCV-24-CHP4-1519-4561	101,20	203,41	8044,41	188,74	23,5	239,2	2	2260

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/03/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

