

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2464-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 - LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1844-25
PROYECTO** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO **OT N°** : 1889-25
- SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-23
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BUZON					Fecha Recepción : 2025-12-20				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-20				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 9 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6516-CO-25	F16-P109	150.38	302.77	17,762.3	432.23	24.3	248.1	1	---
6517-CO-25	F16-P110	151.44	302.38	18,013.6	451.17	25.0	255.4	4	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

