

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2183-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO VESUR
DIRECCIÓN ** : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA
PROYECTO ** : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION VIA
EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA
UBICACIÓN ** : TRAMO Av. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1711-25
OT N° : 1756-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-22
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Guia N° THV2 - 08165					Fecha Recepción : 2025-11-13				
F'c (Kg/cm ²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-24				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5608-CO-25	-	100.26	200.07	7,895.7	233.32	29.6	301.3	2	2380
5609-CO-25	-	100.32	200.07	7,905.1	235.99	29.9	304.4	1	2370
5610-CO-25	-	100.18	200.05	7,882.3	239.46	30.4	309.8	2	2390

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Página 1 de 1

Versión: 03 (11-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento