

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°464-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC
DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA -
MIRAFLORES
PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK
UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 183-25
OT N° : 190-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-03

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLACA DE ESCALERA Y ASCENSO SOTANO 5					Fecha Recepción : 2025-02-17				
F'c (Kg/cm²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-02-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-01				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
537-CO-25	-	151.36	301.26	17993.35	564.95	31.4	320.2	5	---
538-CO-25	-	150.52	301.45	17794.19	601.25	33.8	344.6	4	---
539-CO-25	-	151.58	300.59	18045.69	622.16	34.5	351.6	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

