

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1136-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1649- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358. **OT N°** : 1690- 25
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO
DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-21
FECHA EMISIÓN : 2025-11-22

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	: 21/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,483.0 g	Ensayado por :	: I.CHA	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	: 1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE SANCHEZ CARRION	PASAJE 1	PASAJE S/N	
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 5856 - 5874	BZP 5792 - 5889	BZP 7425 - 7422	
Tipo de Muestra(**)	RAZANTE AFIRMADOS CAPA 3	ZANTE AFIRMADOS CAPA 3	ZANTE AFIRMADOS CAPA 3	
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,611.2	2,654.2	2,489.9	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 739	976	1009	
Porcentaje de sobretamaño	% 11.5	14.8	16.3	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.46	2.48	2.49	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.37	2.37	2.40	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.24	23.19	23.49	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.71	22.48	22.73	
Porcentaje de compactación	% 99	98	99	
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	5	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: