

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1159-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1661- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358. **OT N°** : 1702- 25
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-22
FECHA EMISIÓN : 2025-11-24

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 1	Fecha de ensayo	22/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Óptima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. FORTUNATO ANTEZANA	AV. TUPAC AMARU	PASAJE 2	PASAJE 17
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 4346 - 4366	BZP 5453 - 5468	BZP 4376 - 4493	BZP 5094 - 5329
Tipo de Muestra(**)	RASANTE AFIRMADO CAPA 3	SANTE AFIRMADO CAP	SANTE AFIRMADO CAP	SANTE AFIRMADO CAP
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,534.4	2,588.2	2,237.4	2,563.8
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 784	808	1107	533
Porcentaje de sobretamaño	% 12.5	12.3	19.6	8.59
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.47	2.53	2.53	2.42
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.38	2.40	2.43	2.31
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.37	23.48	23.83	22.68
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.79	22.93	22.95	22.27
Porcentaje de compactación	% 100	100	100	97
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	6	4	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe