

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1180-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1685- 25
OT N° : 1729- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-26
FECHA EMISIÓN : 2025-11-28

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	26/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 18.6
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 14.6 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 3	CALLE 5	CALLE 2	CALLE 5
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 2008 - 2021	BZP 2021 - 2048	BZP 2041 - 2048	BZP 2036 - 2061
Tipo de Muestra(**)	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,487.8	2,435.4	2,383.8
Tamiz del sobretamaño	No4	No4	No4	No4
Masa de sobretamaño	g	201	266	127
Porcentaje de sobretamaño	%	3.88	5.02	2.53
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.08	2.18	2.11
Densidad seca in situ	g/cm ³	1.84	1.91	1.86
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	18.03	18.75	18.19
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	17.80	18.45	18.04
Porcentaje de compactación	%	96	99	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	13	14	14

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 28/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe