

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1205-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1562- 25
OT N° : 1603- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-08
FECHA EMISIÓN : 2025-11-11

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	10/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,487.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.4
Volumen calibrado cono	: 1,051.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.0 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 476	ACTIVO 476		
Progresiva/ Cota / Lado**	LOSA	LOSA		
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE		
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON	SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON		
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,589.5	2,624.9	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	966	905	
Porcentaje de sobretamaño	%	15.1	14.1	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.47	2.45	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.34	2.32	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.90	22.72	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.32	22.17	
Porcentaje de compactación	%	100	99	
Criterio de aceptación **	%	98	98	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos




IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe