

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1229-25 SU06

CLIENTE : MADRID EDIFICACIONES SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : JR. TINAJONES NRO. 181 INT. 1201 URB. TAMBO DE MONTE RRICO LIMA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 1628- 25

PROYECTO ** : EDIFICIO MULTIFAMILIAR SERENETY

OT N° : 1669- 25

UBICACIÓN ** : Jr. El Cascajal 206 - Santiago de Surco, Lima, Lima.

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-18

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-11-19

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	18/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.1
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SOTANO 2	SOTANO 2	0.0	0.0
Progresiva/ Cota / Lado**	COTA -6,63	COTA -6,63	0.0	0.0
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	0.0	0.0
Descripción visual del suelo	SUELO ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE	SUELO ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE	0.0	0.0
Espesor de la capa**	cm 20	20	0	0
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,713.6	2,786.7	-1,048.8	-1,048.8
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	0	0
Masa de sobretamaño	g 827	753	0	0
Porcentaje de sobretamaño	% 1.3	1.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.38	2.38	0.00	0.00
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.29	2.28	0.00	0.00
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.43	22.40	0.00	0.00
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21.86	21.90	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Porcentaje de compactación	% 99	99	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Criterio de aceptación **	% 95	95	0	0
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	4	0	0

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

