

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1287-25 SU06**

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1744- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358. **OT N°** : 1789- 25
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-03
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-04

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	3/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : B
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19,4
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12,5 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 5	PRUEBA 6	PRUEBA 7	PRUEBA 8
Ubicación de la prueba**	CALLE PROGRESO	CALLE PROGRESO	CALLE LOS ROBLES	CALLE LOS ROBLES
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 1863 - 1881 CAPA 3	BZP : 1793 - 1756 CAPA 3	BZP : 1829 - 1855 CAPA 3	BZP : 1855 - 1867 CAPA 3
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO
Descripción visual del suelo	ARCILLOSO LIMOSO GRAVA	ARCILLOSO LIMOSO GRAVA	ARCILLOSO LIMOSO GRAVA	ARCILLOSO LIMOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 127,5	2 421,9	2 187,7
Tamiz del sobretamaño		3/8 in	3/8 in	3/8 in
Masa de sobretamaño	g	152	249	178
Porcentaje de sobretamaño	%	0.03	0.05	0.04
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,12	2,20	2,13
Densidad seca in situ	g/cm ³	1,92	1,98	1,92
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	18,86	19,38	18,83
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	18,67	19,13	18,62
Porcentaje de compactación	%	96	99	96
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	10	11	11

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

