

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1303-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1790- 25

PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1835- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-12

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	12/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 487,0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,9
Volumen calibrado cono	1 053,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7,1 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 5	PRUEBA 6		
Ubicación de la prueba**	EXT. 472 271-RAMPA 2	EXT. 472 271-RAMPA 2		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 8	CAPA 8		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	Suelo arcilloso gravoso color beige	Suelo arcilloso gravoso color beige		
Espesor de la capa** cm	15	15		
Volumen del orificio de prueba cm ³	2 428,3	2 482,8		
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/8 in		
Masa de sobretamaño g	1002	921		
Porcentaje de sobretamaño %	1.8	1.6		
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2,33	2,33		
Densidad seca in situ g/cm ³	2,18	2,18		
Peso unitario seco in situ kN/m ³	21,35	21,32		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	20,48	20,54		
Porcentaje de compactación %	94	94		
Criterio de aceptación ** %	90	90		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	7	7		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

