

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1378-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1851- 25

PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1896- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-19

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-20

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	19/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,491.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.9
Volumen calibrado cono	1,053.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	EXT. SISTERNA PRIMARIA - SECUNDARIA	EXT. SISTERNA PRIMARIA - SECUNDARIA		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 6	CAPA 6		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,425.7	2,398.1	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	765	945	
Porcentaje de sobretamaño	%	13.8	16.9	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.29	2.33	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.14	2.17	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.94	21.28	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.25	20.44	
Porcentaje de compactación	%	93	93	
Criterio de aceptación **	%	90	90	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

