

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1380-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1853- 25

PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1900- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-20

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-22

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	20/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,491.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.9
Volumen calibrado cono	1,053.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 455 PATIO - ESCOLARES	ACTIVO 455 PATIO - ESCOLARES		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 1	CAPA 1		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,455.3	2,447.5	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	957	986	
Porcentaje de sobretamaño	%	16.6	16.8	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.34	2.40	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.19	2.23	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.44	21.86	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.63	21.09	
Porcentaje de compactación	%	94	96	
Criterio de aceptación **	%	90	90	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	8	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 22/12/25
Motivo: Autorización


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

