

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1408-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1825- 25

PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO **OT N°** : 1870- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-17

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	17/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,873.0 g	Ensayado por :	J.S.A.	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.8
Volumen calibrado cono	1,340.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	JARDINERA SD-4	JARDINERA SD-4	ACTIVO 455 JARDINERA	ACTIVO 455 JARDINERA
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 3	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 4
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm 25	25	25	25
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,359.1	2,316.2	2,229.6	2,336.9
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 842	802	948	894
Porcentaje de sobretamaño	% 1.5	1.5	1.8	1.6
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.31	2.35	2.40	2.37
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.21	2.23	2.28	2.25
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21.61	21.81	22.37	22.01
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20.90	21.15	21.64	21.31
Porcentaje de compactación	% 96	97	99	98
Criterio de aceptación **	% 95	95	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 5	6	5	6

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

