

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1417-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1866- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1911- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-22

** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-24

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	22/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,492.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	1,069.0 cm ³			Humedad Óptima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE MARIO VARGAS LLOSA FRENTE - 6	CALLE AFRODITAS FRENTE - 9	CALLE ZEUS FRENTE - 9	CALLE PROLG. AV. SAN JOSE FRENTE - 12
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 7074 - 7070	BZP : 2458C -6690	BZP : 2416C - 2419C	BZP : 7770 - 7771
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,474.2	2,457.0	2,546.6	2,378.0
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 435	802	378	668
Porcentaje de sobretamaño	% 7.26	12.9	6	12
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.42	2.52	2.44	2.46
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.30	2.38	2.31	2.33
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.52	23.32	22.60	22.79
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.17	22.72	22.31	22.20
Porcentaje de compactación	% 97	99	98	97
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 5	6	6	6

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

