

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2709-25 SU20

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803
PROYECTO ** : LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS
HABITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO - SECTORES
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 1685- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-11-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA - 2
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : PROPIO CAPA 3
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 4000-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-28
REALIZADO POR : I.C.H.A

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	1.0
Recipiente N°	N°	CASE
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	1,904.41
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	1,729.64
Masa del recipiente	g	425.40
Masa del agua	g	174.77
Masa de muestra seca al horno	g	1,304.24
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	13.4

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:


Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

3/8
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

