

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2270-25 CO12

CLIENTE : MEGA ESTRUCTURAS **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAL. OMICRON 105 Z.I. PARQUE INTERNACIONAL ALT. CUADRA 52 DE AV. COLONIAL **RECEPCIÓN N°** : 1697-25
PROYECTO ** : SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA NAVE **OT N°** : 1742-25
UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT 55, LIMA 07031, URBANIZACIÓN BOCANEGRA, PROV. CONST. **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-10
DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA.2DO NIVEL -C3A1					Fecha Recepción : 2025-11-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-01				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-01				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 61 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5493-CO-25	MEGA.C3A1-13	100.58	201.05	7,946.1	289.68	36.5	371.7	2	---
5494-CO-25	MEGA.C3A1-14	100.72	201.00	7,967.5	309.69	38.9	396.4	2	---
5495-CO-25	MEGA.C3A1-15	100.23	200.42	7,890.9	270.71	34.3	349.8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento