

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2492-25 CO12

CLIENTE : SUBTERRANEA DRILLING S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CALLE EL AMAUTA 213 - URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA - CHORRILLOS - LIMA RECEPCIÓN N° : 1843-25
PROYECTO ** : IMPLEMENTACION DE MICROPILOTES Y CUNETA CORONACION PARA OT N° : 1888-25
UBICACIÓN ** : DISTRITO: MASMA PROVINCIA: JAUJA DEPARTAMENTO: JUNIN FECHA EMISIÓN : 2025-12-23
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CUNETA DE CORONACION					Fecha Recepción : 2025-12-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-28				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 21 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6486-CO-25	M1 / CC-28/11	101.18	200.75	8,041.2	232.59	28.9	295.0	2	2180
6487-CO-25	M2C/ C-28/11	100.35	200.63	7,909.8	246.42	31.2	317.7	2	2240
6488-CO-25	M3 / CC-28/11	100.19	200.56	7,884.6	232.06	29.4	300.1	2	2220
6489-CO-25	M4 /CC-28/11	100.20	200.57	7,885.4	237.62	30.1	307.3	2	2230

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

