

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2494-25 CO12

CLIENTE : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN ** : Carlos Portocarrero Nro. 262 (Ps 11), La Victoria-Lima
PROYECTO ** : LL3276_PUENTE NANAY
UBICACIÓN ** : Predio Rústico Denominado Santo Tomas Sector Oeste - Zona Alta, Punchana-Maynas-Loreto.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1823-25
OT N° : 1868-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE EQUIPOS-PRIMER NIVEL					Fecha Recepción : 2025-12-17				
F'c (Kg/cm ²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-12-10				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-17				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6366-CO-25	-	150.27	300.54	17,736.3	343.40	19.4	197.4	3	---
6367-CO-25	-	150.34	301.31	17,752.8	365.25	20.6	209.8	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

