

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2500-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1803-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1848-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 01- ENTRE LOS EJES A1-A5/AA-AE					Fecha Recepción : 2025-12-13				
F'c (Kg/cm ²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6237-CO-25	PC-S1-06	101.20	200.34	8,043.6	200.92	25.0	254.7	2	2370
6238-CO-25	PC-S1-07	101.22	201.27	8,046.8	215.61	26.8	273.2	2	2360
6239-CO-25	PC-S1-08	101.46	200.49	8,085.8	201.21	24.9	253.8	5	2350
6240-CO-25	PC-S1-09	100.57	200.39	7,944.6	215.15	27.1	276.2	3	2400
6241-CO-25	PC-S1-10	100.66	201.25	7,958.0	198.82	25.0	254.8	2	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

