

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2582-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1882-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1927-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 03 , ENTRE LOS EJES A5-A8/AE-AH					Fecha Recepción : 2025-12-24				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-30				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6972-CO-25	PC-S3- 001	101.27	201.43	8,055.5	203.09	25.2	257.1	2	2360
6973-CO-25	PC-S3- 002	101.25	201.45	8,052.4	208.15	25.8	263.6	2	2330
6974-CO-25	PC-S3- 003	101.29	201.26	8,058.7	202.66	25.1	256.4	5	2340
6975-CO-25	PC-S3- 004	101.25	201.47	8,052.4	202.22	25.1	256.1	5	2360
6976-CO-25	PC-S3- 005	101.35	201.36	8,068.3	198.03	24.5	250.3	5	2360
6977-CO-25	PC-S3- 006	101.35	201.32	8,068.3	175.35	21.7	221.6	3	2350
6978-CO-25	PC-S3- 007	101.31	201.38	8,061.9	202.67	25.1	256.3	3	2360
6979-CO-25	PC-S3- 008	101.45	201.22	8,083.4	214.44	26.5	270.5	2	2340
6980-CO-25	PC-S3- 009	101.43	201.41	8,081.0	189.65	23.5	239.3	2	2350

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Página 1 de 1

Versión: 03 (11-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento