

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°311-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 389- 25

OT N° : 397- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-28

FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	29/03/2005	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.77
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.7 Gravedad específica : 2.83
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE ACCESO 7	CALLE ACCESO 7		
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 1	PUNTO 7		
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE		
Descripción visual del suelo	AFIRMADO COLOR PLOMO	AFIRMADO COLOR PLOMO		
Espesor de la capa**	cm	-	-	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2630	2704	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1751	2001	
Porcentaje de sobretamaño	%	26	28	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.59	2.61	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.49	2.51	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	24.37	24.57	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	23.39	23.51	
Porcentaje de compactación	%	103	103	
Criterio de aceptación **	%	98	98	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

