

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°331-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 457- 25
OT N° : 470- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-10
FECHA EMISIÓN : 2025-04-12

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	10/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1886 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.81	
Volumen calibrado cono :	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.6 Gravedad específica : 2.85	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACESSO			
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 12			
Tipo de Muestra(**)		BASE AFIRMADO			
Descripción visual del suelo		MATERIAL ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm	18			
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2620			
Tamiz del sobretamaño		3/4 in			
Masa de sobretamaño	g	2004			
Porcentaje de sobretamaño	%	29.9			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.56			
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.48			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	24.35			
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	23.10			
Porcentaje de compactación	%	101			
Criterio de aceptación **	%	98			
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

