

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°340-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

OT N° : 486- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-15

FECHA EMISIÓN : 2025-04-16

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	15/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,81	
Volumen calibrado cono :	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,6 Gravedad específica : 2,85	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACCESO 7	ACCESO 7	ACCESO 7	ACCESO 7
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 17	PUNTO 18	PUNTO 19	PUNTO 20
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo		MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2252	2683	2675	2563
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1665	2085	2178	2324
Porcentaje de sobretamaño	%	28.2	29.7	32.7	34.8
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,62	2,61	2,49	2,60
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,54	2,51	2,42	2,53
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	24,93	24,64	23,71	24,77
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	23,93	23,47	22,10	23,36
Porcentaje de compactación	%	105	103	97	102
Criterio de aceptación **	%	98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	4	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

