

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°345-25 SU06

CLIENTE : MERIDIANA SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. LOS VICUS 154 INT. 403 - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 456- 25
PROYECTO ** : HABILITACION URBANA VILLA LURIN **OT N°** : 469- 25
UBICACIÓN ** : PARCELA N° 1-PARCELA INDEPENDIZADA ZUÑIGA Y ADOBERIA, LURIN, LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-11
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-14

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	11/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.52
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.77
DESCRIPCION		PRUEBA 1		
Ubicación de la prueba**		TRAMO BZ19-BZ20		
Progresiva/ Cota / Lado**		ALCANTARILLADO		
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO		
Descripción visual del suelo		MATERIAL ARENOSO CON GRAVA ANGULAR		
Espesor de la capa**	cm	20		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2265		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	340		
Porcentaje de sobretamaño	%	007		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.24		
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.13		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.90		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.56		
Porcentaje de compactación	%	96		
Criterio de aceptación **	%	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe