

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°360-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 480- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 493- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-16
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	16/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	COMEDOR SECUNDARIO	COMEDOR SECUNDARIO	DEPOSITO AIP	
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 470	ACTIVO 470	ACTIVO 471	
Tipo de Muestra(**)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2548	2482	2485
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	186	178	328
Porcentaje de sobretamaño	%	3.18	3.04	5.67
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.29	2.36	2.33
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.23	2.27	2.26
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.82	22.27	22.17
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.69	22.15	21.94
Porcentaje de compactación	%	97	99	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	4	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

