

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°367-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 502- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-22
** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	22/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.39 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1068 cm³			Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SERVICIOS HIGIENICO ALUMNAS	PASILLO SERVICIO HIGIENICO	DEPOSITO AIP	ESCALERA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)	CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	CAPA 1 RELLENO
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm³	2375	2351	2321
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	349	288	282
Porcentaje de sobretamaño	%	6.22	5.14	5.03
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.36	2.38	2.42
Densidad seca in situ	g/cm³	2.27	2.29	2.32
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22.26	22.46	22.76
				22.65
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	22.01	22.26	22.58
Porcentaje de compactación	%	98	99	101
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4
				4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe