

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°376-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Remodelacion Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 509- 25
OT N° : 522- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-28

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	25/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.79
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.7 Gravedad específica : 2.71
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	TERRAZA	TERRAZA	TERRAZA	
Progresiva/ Cota / Lado**	SECTOR D	SECTOR D	SECTOR D	
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	
Descripción visual del suelo	AFIRMADO LIMOSO	AFIRMADO LIMOSO	AFIRMADO LIMOSO	
Espesor de la capa** cm	15	15	15	
Volumen del orificio de prueba cm ³	2356	2294	2375	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño g	898	903	1008	
Porcentaje de sobretamaño %	16.3	16.6	18.4	
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.34	2.37	2.31	
Densidad seca in situ g/cm ³	2.25	2.28	2.22	
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.01	22.30	21.78	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.30	21.61	20.93	
Porcentaje de compactación %	98	99	96	
Criterio de aceptación ** %	95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	4	4	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: DENSIDAD DE GRAVA LO PROPORCIONA EL CLIENTE DE LABORATORIO

