

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°375-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 515- 25
PROYECTO ** : Remodelacion Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval **OT N°** : 528- 25
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-28
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-28

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	25/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1.399 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.94	
Volumen calibrado cono :	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 7.1 Gravedad específica : 2.77	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		TERRAZA			
Progresiva/ Cota / Lado**		SECTOR A			
Tipo de Muestra(**)		BASE			
Descripción visual del suelo		AFIRMADO LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR ANARANJADO			
Espesor de la capa**	cm	15			
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2337			
Tamiz del sobretamaño		3/4 in			
Masa de sobretamaño	g	948			
Porcentaje de sobretamaño		18			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.30			
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.19			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.49			
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.57			
Porcentaje de compactación	%	94			
Criterio de aceptación **	%	95			
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

