

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°406-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : CAL.BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 563- 25
OT N° : 577- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-08
FECHA EMISIÓN : 2025-05-09

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	8/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.96
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.93
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	BASE CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP8 - BZ BP 9			
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ 2G - LT 9			
Tipo de Muestra(**)	BASE			
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARCILLOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR GRIS			
Espesor de la capa**	cm 20			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2410			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 271			
Porcentaje de sobretamaño	% 4.50			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.50			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.40			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.54			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 23.34			
Porcentaje de compactación	% 102			
Criterio de aceptación **	% 100			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

