

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°443-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 617- 25
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 631- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-19
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-20

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	19/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
				Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CORREDOR	ESPACIO PARA PERSONAL BIENESTAR	AULA PRIMARIA 2do GRADO	AULA PRIMARIA 2do GRADO
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 469	ACTIVO 470	ACTIVO 469	ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)	2° CAPA	3° CAPA	1° CAPA	1° CAPA
Descripción visual del suelo	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	20	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2593	2843	2975
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	675	1064	1225
Porcentaje de sobretamaño	%	11.1	15.4	16.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.35	2.43	2.44
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.26	2.33	2.34
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.15	22.88	22.95
		22.17		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.68	22.28	22.29
Porcentaje de compactación	%	97	99	99
Criterio de aceptación **	%	95	98	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: