

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°000-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 642- 25
SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 656- 25
UBICACIÓN** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-22
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	22/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
				Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ALMACEN GENERAL PRIMARIA	AULA PRIMARIA 3ER GRADO		LATERAL DERECHO CISTERNA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 469	ACTIVO 469		ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)	CAPA 2	CAPA 2		CAPA 1
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA		GRAVA ARENOSA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2747	2911	2734
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1095	1528	691
Porcentaje de sobretamaño	%	16.6	21.8	10.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.40	2.41	2.32
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.31	2.31	2.23
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.59	22.68	21.82
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.90	21.74	21.33
Porcentaje de compactación	%	98	97	95
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo:
Autorización de
informes de


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

