

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°484-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO ** : LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 677- 25
OT N° : 691- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-29
FECHA EMISIÓN : 2025-05-31
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	29/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por :	I.C.H.A.	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	: 1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.64
Volumen calibrado cono	: 1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SECTOR B			
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 5			
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO			
Descripción visual del suelo	AFIRMADO LIMOSO CON GRAVA ANGULAR			
Espesor de la capa**	cm 15			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2779			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 925			
Porcentaje de sobretamaño	% 14.7			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.26			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.20			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21.52			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20.87			
Porcentaje de compactación	% 96			
Criterio de aceptación **	% 90			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

