

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°492-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : CAL. BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 593- 25
OT N° : 607- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-13
FECHA EMISIÓN : 2025-05-15

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	13/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.96
				Humedad Optima (%) : 5.8
				Gravedad específica : 2.93
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SR MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA	SR CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP10 - BZ BP 11		
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ 2G - LT4	MZ 2G - LT4		
Tipo de Muestra(**)	PROPIO	PROPIO		
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR		
Espesor de la capa**	cm	-	-	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2232	2233	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	316	401	
Porcentaje de sobretamaño	%	5.89	7.40	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.41	2.43	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.31	2.33	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.67	22.87	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.37	22.51	
Porcentaje de compactación	%	97	98	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 15/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe