

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°513-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 735- 25
OT N° : 752- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-06
FECHA EMISIÓN : 2025-06-09
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	06/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.399 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	DEPOSITO DE SUM SECUNDARIA	QUIOSCO SECUNDARIA	CERCO PERIMETRICO	DEPOSITO DE SUM PRIMARIA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 470	ACTIVO 470	BRAS EXTERIORES EJE	ACTIVO 470
Tipo de Muestra(**)	CAPA 1	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	20	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2561	2638	2484
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1652	721	1410
Porcentaje de sobretamaño	%	25.8	11.4	22.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.50	2.39	2.48
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.39	2.30	2.36
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.38	22.50	23.15
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.37	22.04	22.24
Porcentaje de compactación	%	100	98	99
Criterio de aceptación **	%	98	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

