

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°533-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 773- 25
: SAN ISIDRO **OT N°** : 790- 25
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-17
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-18
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	17/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,399 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22,46	
Volumen calibrado cono :	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ESCALERAS PROTEGIDAS	CERCO PERIMÉTRICO	CERCO PERIMÉTRICO	CERCO PERIMÉTRICO
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 470	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES
Tipo de Muestra(**)		CAPA 1	CAPA 4	CAPA 3	CAPA 3
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	25	-	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm³	2566	2734	2963	2462
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	330	584	2055	1333
Porcentaje de sobretamaño	%	005	009	29	22
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2,42	2,41	2,44	2,45
Densidad seca in situ	g/cm³	2,31	2,30	2,34	2,33
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22,60	22,50	22,98	22,87
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	22,40	22,15	21,73	21,95
Porcentaje de compactación	%	100	99	97	98
Criterio de aceptación **	%	98	98	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	4	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

