

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°439-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC

: F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

RECEPCIÓN N° : 437-25

PROYECTO ** : ALMACEN Y OFICINAS

OT N° : 450-25

UBICACIÓN ** : BREÑA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-02

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA INDUSTRIAL

Fecha Recepción : 2025-04-08

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-04-04

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-02

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1018-CO-25	M1-04	101.58	204.17	8104.93	300.89	37.1	378.6	3	2420
1019-CO-25	M1-05	103.33	203.47	8385.77	317.11	37.8	385.6	3	2280
1020-CO-25	M1-06	102.93	205.75	8320.97	300.31	36.1	368.0	2	2320

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento