

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°609-25 CO12

CLIENTE : CLUB SOCIAL DEFENSOR VIRGEN DE CARMEN DE HUAROCONDO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : JR LAS MAQUINARIAS 375, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO. LIMA **RECEPCIÓN N°** : 614-25
PROYECTO ** : RENOVACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DEL LOCAL DE EVENTOS CLUB SOCIAL **OT N°** : 628-25
CARMEN DE HUAROCONDO
UBICACIÓN ** : JR LAS MAQUINARIAS 375 - S.J.L **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE CONCRETO					Fecha Recepción : 2025-05-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 35 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compres ión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1401-CO-25	-	101.73	202.07	8128.89	181.83	22.4	228.1	3	---
1402-CO-25	-	102.02	203.83	8175.30	178.52	21.8	222.7	2	---
1403-CO-25	-	102.03	201.64	8176.90	203.80	24.9	254.2	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

