

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1213-25 SU06**

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1633- 25

PROYECTO ** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA **OT N°** : 1674- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-19

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-20

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	19/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1 487,0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,1
Volumen calibrado cono	: 1 053,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7,3 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 469-470	ACTIVO 469 RAMPA 4	ACTIVO 469 RAMPA 4	
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 6	CAPA 1	CAPA 1	
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO	RELLENO	
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 356,8	2 333,4	2 313,6	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 887	842	742	
Porcentaje de sobretamaño	% 16.4	15.5	13.7	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,30	2,33	2,35	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,17	2,20	2,21	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21,24	21,54	21,68	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20,43	20,81	21,06	
Porcentaje de compactación	% 92	94	95	
Criterio de aceptación **	% 90	90	90	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 6	6	6	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

