

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1238-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -  
SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO  
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1501- 25  
**OT N°** : 1542- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-10-28  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-10-30

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                         |                                             |                                             |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Datos Cono                                                                                                                                                       |                         | Datos ensayo                                |                                             | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 2              | Fecha de ensayo                             | 28/10/2025                                  | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1,488.0 g               | Ensayado por :                              | I.CH.A                                      | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1.4 g/cm <sup>3</sup>   |                                             |                                             | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.1               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1,072.0 cm <sup>3</sup> |                                             |                                             | Humedad Optima (%) : 7.3<br>Gravedad específica : 2.7        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      |                         | PRUEBA 9                                    | PRUEBA 10                                   |                                                              |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         |                         | ACTIVO 469                                  | ACTIVO 469                                  |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        |                         | CAPA 1                                      | CAPA 1                                      |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              |                         | RELLENO                                     | RELLENO                                     |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     |                         | Suelo grava arcilloso<br>color marron beige | Suelo grava arcilloso<br>color marron beige |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                      | 15                                          | 15                                          |                                                              |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup>         | 2,227.8                                     | 2,263.1                                     |                                                              |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            |                         | 3/4 in                                      | 3/4 in                                      |                                                              |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                       | 623                                         | 562                                         |                                                              |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                       | 1.2                                         | 1.1                                         |                                                              |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>       | 2.39                                        | 2.37                                        |                                                              |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>       | 2.25                                        | 2.24                                        |                                                              |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>       | 22.06                                       | 21.92                                       |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                         |                                             |                                             |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup>       | 21.56                                       | 21.47                                       |                                                              |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                       | 97                                          | 97                                          |                                                              |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                       | 90                                          | 90                                          |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                         |                                             |                                             |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                       | 6                                           | 6                                           |                                                              |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

