

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1328-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1793- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1838- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-12

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	12/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,492.0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.0
Volumen calibrado cono	: 1,069.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 13.4
				Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 2 FRENTE-17	CALLE 5 FRENTE-17	CALLE LOS CEDROS FRENTE-17	
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 1148 - 1173 CAPA 3	BZP : 1148 - 1165 CAPA 3	BZP : 1177 - 1188 CAPA 3	
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,275.1	2,264.3	2,395.4
Tamiz del sobretamaño		No4	No4	No4
Masa de sobretamaño	g	105	0	42
Porcentaje de sobretamaño	%	0.02	0.00	0.01
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.08	2.05	2.08
Densidad seca in situ	g/cm ³	1.89	1.85	1.87
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	18.54	18.10	18.33
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	18.42	18.10	18.28
Porcentaje de compactación	%	97	95	96
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	10	11	11

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

