

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2485-25 CO12

CLIENTE : CONDUTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1812-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1857-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : CAJA DE INSPECCION DE SIST. DE DESPACHO TK-02A
(PORTATANQUE)
- BASES PARA ESTACION DE PRUEBA SPC-TS1-DES / SPC-TS2-VENT
/ SPC-TS3-LLEN (PROTECCION CATODICA)

Fecha Recepción : 2025-12-16

F'c (Kg/cm²) ** : 210

Fecha Moldeo** : 2025-12-04

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-18

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 14 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6326-CO-25	CND-CIP-BPC-001	150,19	301,33	17 717,4	470,89	26,6	271,0	5	---
6327-CO-25	CND-CIP-BPC-002	150,22	301,40	17 723,3	482,34	27,2	277,5	2	---
6328-CO-25	CND-CIP-BPC-003	150,19	301,32	17 716,2	499,59	28,2	287,6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

