

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2495-25 CO12

CLIENTE : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN ** : Carlos Portocarrero Nro. 262 (Ps 11), La Victoria-Lima
PROYECTO ** : LL3276_PUENTE NANAY
UBICACIÓN ** : Predio Rústico Denominado Santo Tomas Sector Oeste - Zona Alta, Punchana-Maynas-Loreto.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1823-25
OT N° : 1868-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE EQUIPOS-SEGUNDO NIVEL					Fecha Recepción : 2025-12-17				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-12-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6368-CO-25	-	150.39	301.35	17,764.6	371.12	20.9	213.0	3	---
6369-CO-25	-	150.42	300.51	17,770.6	354.25	19.9	203.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

