

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2518-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1871-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1916-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE PIT DE ASCENSOR DE MONTACARGAS ENTRE LOS EJES A4-A6/AJ-AK					Fecha Recepción : 2025-12-23				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-29				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6771-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 007	100.65	201.18	7,957.2	194.04	24.4	248.7	2	2390
6772-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 008	100.34	201.05	7,908.3	185.33	23.4	239.0	2	2420
6773-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 009	101.19	204.22	8,042.0	197.15	24.5	250.0	2	2330
6774-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 010	101.02	201.19	8,015.0	181.27	22.6	230.6	2	2390
6775-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 011	101.12	201.43	8,030.9	175.66	21.9	223.0	2	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

