

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2521-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1873-25

OT N° : 1918-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-27

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura ** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 02- ENTRE LOS EJES A4-A8/AA-AE					Fecha Recepción : 2025-12-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo ** : 2025-12-17				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-24				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6817-CO-25	PC-S2-21	101.07	201.22	8,023.0	219.22	27.3	278.6	3	2360
6818-CO-25	PC-S2-22	101.75	201.33	8,131.3	196.43	24.2	246.3	2	2320
6819-CO-25	PC-S2-23	101.22	201.44	8,047.6	211.86	26.3	268.5	3	2350
6820-CO-25	PC-S2-24	101.10	201.46	8,027.7	198.57	24.7	252.2	2	2340
6821-CO-25	PC-S2-25	101.82	201.34	8,142.5	206.35	25.3	258.4	2	2330
6822-CO-25	PC-S2-26	101.79	201.21	8,137.7	204.19	25.1	255.9	2	2330
6823-CO-25	PC-S2-27	101.12	201.45	8,030.9	197.98	24.7	251.4	2	2370
6824-CO-25	PC-S2-28	101.19	201.27	8,042.0	200.12	24.9	253.8	3	2360
6825-CO-25	PC-S2-29	101.19	201.27	8,042.0	200.12	24.9	253.8	3	2360
6826-CO-25	PC-S2-30	101.39	201.14	8,074.6	198.68	24.6	250.9	2	2340

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Página 1 de 1
Versión: 03 (11-10-2024)



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento