

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2583-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1882-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1927-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 03 , ENTRE LOS EJES A5-A8/AE-AH					Fecha Recepción : 2025-12-24				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-30				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6981-CO-25	PC-S3- 010	101.27	201.25	8,055.5	206.15	25.6	261.0	5	2380
6982-CO-25	PC-S3- 011	101.22	201.42	8,047.6	210.32	26.1	266.5	2	2380
6983-CO-25	PC-S3- 012	101.52	201.35	8,094.6	193.78	23.9	244.1	2	2340
6984-CO-25	PC-S3- 013	101.25	201.28	8,051.6	247.46	30.7	313.4	3	2350
6985-CO-25	PC-S3- 014	101.42	201.33	8,078.6	231.77	28.7	292.6	2	2320
6986-CO-25	PC-S3- 015	101.38	201.51	8,072.2	227.23	28.1	287.0	2	2030
6987-CO-25	PC-S3- 016	101.40	201.33	8,076.2	241.59	29.9	305.0	2	2340
6988-CO-25	PC-S3- 017	101.27	201.45	8,054.7	238.88	29.7	302.4	2	2350
6989-CO-25	PC-S3- 018	101.33	201.28	8,065.1	244.62	30.3	309.3	3	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento