

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2592-25 CO12

CLIENTE : IMEXP PERUVIAN SAC
DIRECCIÓN ** : RES. LAS MERCEDES 4TA ETAPA LOTE 34 MZ D SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LRECEPCIÓN N° : 1756-25
PROYECTO ** : JOSEFINA DEL CARMEN
UBICACIÓN ** : JR. VIRGO N°1093 - URB. MERCURIO - LOS OLIVOS
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
OT N° : 1801-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Losa 1er Piso / Sector 1					Fecha Recepción : 2025-12-05				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-12-02				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-09				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6014-CO-25	-	100.25	200.71	7,893.3	124.46	15.8	160.8	3	---
6015-CO-25	-	101.43	200.52	8,080.2	124.84	15.5	157.5	3	---
6016-CO-25	-	101.65	201.06	8,116.1	131.69	16.2	165.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

