

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°326-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 471- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 484- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-15
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-16

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	15/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,46
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SALA DE REUNIONES	BIBLIOTECA TIPO 1	BIBLIOTECA TIPO 1	
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	
Tipo de Muestra(**)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	
Espesor de la capa**	cm 30	30	30	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2416	2433	2608	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 432	228	197	
Porcentaje de sobretamaño	% 7.47	4.01	3.24	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,39	2,34	2,33	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,32	2,27	2,27	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22,78	22,22	22,21	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22,50	22,06	22,08	
Porcentaje de compactación	% 100	98	98	
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	3	3	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 16/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe