

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°341-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

OT N° : 486- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-15

FECHA EMISIÓN : 2025-04-16

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	15/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,81
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,6 Gravedad específica : 2,85
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 7	ACCESO 7		
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 15 CONTRAMUESTRA	PUNTO 19 CONTRAMUESTRA		
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO		
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	18	18	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2463	2472	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1921	1816	
Porcentaje de sobretamaño	%	31.0	28.1	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,52	2,62	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,47	2,45	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	24,18	23,99	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,82	22,75	
Porcentaje de compactación	%	100	100	
Criterio de aceptación **	%	98	98	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	2	7	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

