

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°348-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA **OT N°** : 490- 25
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-16
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	16/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.62
Volumen calibrado cono	: 1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.0 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 22	PUNTO 24	PUNTO 26	PUNTO 28
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm 18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2215	2318	2444	2217
Tamiz de sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 880	754	800	603
Porcentaje de sobretamaño	% 17.4	14.6	13.9	11.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.29	2.23	2.36	2.29
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.22	2.16	2.29	2.18
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21.75	21.21	22.43	21.41
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20.91	20.47	21.85	20.84
Porcentaje de compactación	% 101	99	106	101
Criterio de aceptación **	% 98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	3	3	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

